

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS PARA LAS INSTALACIONES TÉCNICAS DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS: EASMU, HERMANOS PIDAL, 7 Y BUENAVISTA, OVIEDO.

1. OBJETO DEL PLIEGO

El objetivo de este Pliego de Condiciones Técnicas es el de regular y definir el alcance y condiciones de prestación, procesos y metodología normativa y sistemas técnicos etc. que habrán de regir para la contratación del suministro de diversos equipos destinados a las instalaciones técnicas de los edificios administrativos EASMU, Buenavista y Hnos. Pidal 7, en Oviedo.

Los conceptos que se definen serán:

- a) Garantías que se exigirán.
- b) Seguridad y salud.
- c) Características técnicas de los equipos
- d) Plazo del suministro

a. GARANTÍAS

La garantía mínima será de **2 años** a partir del suministro, para todos los componentes, contra cualquier defecto de fabricación, diseño o materiales empleados, estando obligado el adjudicatario, ante cualquier fallo de los componentes o por la merma en sus características, a su sustitución por nuevas unidades en el plazo más breve posible, a su costa y riesgo, incluidos los gastos de transporte.

b. SEGURIDAD Y SALUD

La empresa adjudicataria queda obligada a ejecutar las medidas derivadas de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales y su desarrollo normativo en todo aquello que le sea de aplicación.

c. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS

EQUIPO	EDIFICIO
Bomba de calor compacta horizontal aire-agua HITECSA, Mod. WPHBA 171 o equivalente en características y prestaciones, la cual incluirá: Ventilador de 3 velocidades Presostatos de alta y baja presión Protección antihielo Presostato diferencial o interruptor de flujo Filtro mecánico entrada agua de 400 um y filtro deshidratador antiácido Aislamiento acústico del compresor Protección térmica y magnetotérmica de compresor y ventilador Configuración entrada/salida de aire: por laterales opuestos Maniobra de gestión integral centralizada para controlador Honeywell XL 10, incluyendo como configuración mínima: alarma, marcha-paro, selección frío-calor y control externo de velocidad Altura máxima B.C: 470 mm.	Hnos. Pidal
Bomba Sauerman SI2750 , o equivalente en características y prestaciones, incluso tubos de conexión	Hnos. Pidal
Contactor 12A 1NA / 1 NC, 230 v monofásico	Hnos. Pidal
Latiguillos flexibles 3/4" m/h	Hnos. Pidal
Bomba sumergible para aguas residuales SACI Compacta 6T, Hm 4-17, Q: 700-60 l/min; P=2,2 kW, o equivalente en características y prestaciones	EASMU
Bomba SEDICAL, TF 140 – SP 40/10-B, o equivalente en características y prestaciones	EASMU
Grupo de presión autoaspirante con variador de frecuencia integrado, Modelo SCALA 2 de GRUNDFOSS, o equivalente en características y prestaciones.	BUENAVISTA

d. PLAZO DE SUMINISTRO

El plazo de suministro es de **28 días** desde la formalización del contrato.

Oviedo, 15 de febrero de 2019

EL COORDINADOR DEL AREA DE INSTALACIONES
Y GESTION DE CENTROS

Fdo. Antonio Fernández Paleo