



I. PRINCIPADO DE ASTURIAS

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE CIENCIA, INDUSTRIA Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2026, de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, por la que se autoriza instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AUTO/2026/43445 (AT-12935).

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha de entrada en esta Consejería el 28/05/2026, Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S. A., solicita autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión, correspondiéndole el expediente AUTO/2026/43445 (AT-12935).

Segundo.—Cumplidos los trámites reglamentarios regulados en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se han realizado las oportunas comprobaciones y análisis de la documentación técnica presentada.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, que la desarrolla.

Segundo.—Es competente esta Consejería para resolver el presente expediente, en virtud de las atribuciones que en esta materia le vienen conferidas por el Ordenamiento jurídico vigente, artículo 38 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, en relación con el artículo 5.4 del Decreto 22/2023, de 31 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, en su redacción dada por el Decreto 23/2025, de 16 de abril, del Presidente del Principado de Asturias, de quinta modificación de aquél, el Decreto 49/2025, de 29 de abril, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, y teniendo en cuenta que mediante Resolución de 19 de mayo de 2025, de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, se delega en la persona titular de la Dirección General de Energía y Minería la competencia para resolver el referido expediente.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos citados, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Otorgar la autorización administrativa previa a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S. A., para la siguiente instalación eléctrica:

Instalación:

Nueva subestación eléctrica denominada SE Laviana 132/24 kV, formada por:

- Edificio de 132 kV, con configuración eléctrica de doble barra, compuesta por seis posiciones blindadas tipo GIS de interior, que corresponden a:
 - Dos posiciones de línea.
 - Una posición de acoplamiento transversal de barras.
 - Una posición de medida de tensión de barras.
 - Dos posiciones de transformador 132/24 kV (TR-1 y TR-2).
 - Previstas a futuro tres posiciones más, una de transformador 132/24 kV (TR-3) y dos de línea.
- Dos transformadores 132/24 kV de 50 MVA de potencia cada uno, de intemperie.
 - Previsto a futuro un transformador más 132/24 kV (TR-3).
- Edificio de 24 kV, con dos módulos de celdas de 24 kV de doble barra compuestos por:

Módulo A:

- Cuatro posiciones de línea.
- Una posición de transformador TR-1.
- Una posición de servicios auxiliares TSA1.
- Una posición de medida de tensión de barras A.
- Una posición de acoplamiento transversal 1A-2A.
- Dos posiciones de acoplamiento longitudinal 1A-1B/2A-2B.
- Previstas a futuro cuatro posiciones de línea adicionales.

Modulo B:

- Dos posiciones de acoplamiento longitudinal 2A-2B/1A-1B.
- Cuatro posición de línea.
- Una posición de transformador TR-2.
- Una posición de servicios auxiliares TSA 2.
- Una posición de medida de tensión de barras B.
- Una posición de acoplamiento transversal 1B-2B.
- Previstas a futuro cuatro posiciones de línea adicionales y dos posiciones de acoplamiento longitudinal 1B-1C/2B-2C.

Modulo C previsto a futuro en su totalidad:

- Ocho posiciones de línea.
- Una posición de transformador TR-3.
- Una posición de medida de tensión de barras C.
- Una posición de acoplamiento transversal 1C-2C.
- Dos posiciones de acoplamiento longitudinal 1B-1C/2B-2C.

Sala de servicios auxiliares con dos conjuntos de celdas con esquema LP (remonte de línea y protección de transformador) de distribución secundaria 24 kV para alimentación de los servicios auxiliares.

Dos transformadores de servicios auxiliares 24/0,42 kV de 160 kVA.

Un grupo electrógeno de emergencia de 100 kVA.

- Obra civil asociada, equipos de protección y control, comunicaciones, seguridad y servicios auxiliares necesarios para su explotación.

Emplazamiento: parcela PB1, terreno desarrollado en la urbanización del SUNC-15 Pozo Carrió/Barredos, avenida Principado, 20, referencia catastral 0936701TN9903N000100, concejo de Laviana.

Objeto: Mejorar la calidad del servicio eléctrico con una nueva subestación que permitirá atender las necesidades de operación y explotación de la red de alta y media tensión (132 y 24 kV) de la zona.

Presupuesto: 3.865.264,35 €.

Segundo.—Otorgar la autorización administrativa de construcción de la instalación reseñada.

Tercero.—La instalación deberá cumplir las condiciones especiales siguientes:

1.^a Ha de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y se ajustará estrictamente a los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean de aplicación.

2.^a Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la correspondiente solicitud de autorización de explotación, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por un técnico facultativo competente, en el que conste que la instalación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

3.^a Se dará cumplimiento, además, a las condiciones técnicas impuestas por las distintas Administraciones, organismos o, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general en la parte que la instalación pueda afectar, a bienes y derechos a su cargo, las cuales han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por él.

Cuarto.—Las presentes autorizaciones lo son únicamente a efectos administrativos, dejando a salvo los derechos y obligaciones de carácter civil, se otorgan sin perjuicio de tercero y no dispensa, en modo alguno de la necesaria obtención por parte del titular de la instalación de cualesquiera otras autorizaciones, concesiones, licencias, permisos, contratos o acuerdos que la legislación vigente establezca con carácter preceptivo y en especial las relativas a ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente, disponiéndose de un plazo de ejecución de un año a partir de la obtención de todas ellas.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 27 de julio de 2026.—El Consejero de Ciencia, Industria y Empleo, P. D. Resolución de 19/05/2025 (BOPA de 23 de mayo), el Director General de Energía y Minería.—Cód. 2026-06459.